

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 03 listopada 2021r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 – 489/2021**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego – Łodygowice; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny ul. Beskidzka 100 w Zarzeczcu, w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2021-08-30	WL/1967/2021	wyznaczony punkt czerpalny

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczoną wartość parametru mikrobiologicznego tj. ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/1ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 lp. 2 zaleca się, aby wartość ogólnej liczby mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA  
inż. Iwona Uja  
MŁODSZY ASYSTENT

Zatwierdził Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach  
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK aa