Urząd Gminy w Łodygowicach
WPŁYNĘŁO DNIA
2019 -02- 28
2273
Lp. ..... podpis .....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**
**W ŻYWCU**
**34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3**
Centrala:33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax:33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl
**Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska**
**Data sporządzenia 27 lutego 2019 r.**

# ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 29/2019

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz §21 ust.1 pkt 1 i ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

**po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody w zakresie mętności pobranej z wodociągu sieciowego – Łodygowice w ramach nadzoru nad jakością wody, po działaniach naprawczych, prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:**

| Data pobrania | Sprawozdanie z badań | Miejsce pobrania próbki wody |
|---|---|---|
| 18.02.2019 r | OL/LW – 11/2019 | SUW WOPR – Łodygowice ul. Na Stawach 2 |

**stwierdza, że badany parametr odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 6 w/w rozporządzenia tj. wartość mętności nie przekracza 1 NTU ( wynik 0,10 NTU) .**

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy
2019 -03- 01
data ..... podpis .....
2. Termin wykonania
☐ pilne
☐ do dnia .....
3. Sposób wykonania
☐ rozmowa
☐ wykonanie pisemny
☐ odp. do podpisu wójta
4. Powielić w ilości .....
i przekazać do .....

**Do wiadomości:**

1. Eco Team Service Sp. z o. o. 34 – 325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice 34 – 325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK w/m.