

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Żywiec, dnia 23 lutego 2022 r.

Znak sprawy: NS-HK.9022.1.79.2022

L. dz. 2143.....



Eco Team Service Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice

DECYZJA Nr 137/22

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt.1 oraz art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu sieciowego nr 2 w Pietrzykowicach,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, którego dysponentem jest Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, była w 2021 roku przydatna do spożycia przez ludzi.

Jedynie okresowo stwierdzono warunkową przydatność wody ze względu na przekroczenie parametru pH.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmiot z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego nr 2 Pietrzykowice, powyższej oceny dokonano na podstawie 6 sprawozdań PIS i 4 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wszystkie próbki pobrane przez PIS w Żywcu i „Eco Team Service” Sp. z o.o. w Łodygowicach zostały wykonane w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, próbki wody nie zostały pobrane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu. Dysponent wodociągu w 2021 roku zaplanował pobranie 5 próbek wody, pobrano 4 próbki, natomiast 1 badanie nie zostało zrealizowane.

Badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), za wyjątkiem jednego badania PIS, w którym stwierdzono przekroczenie parametru pH - 6,3 (zakres wartości 6,5-9,5). Na skutek podjętych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie, co potwierdził pozytywny kontrolny wynik badania wody wykonany przez PPIS w Żywcu.

Badania wody surowej z ujęcia podziemnego, wykonane przez PPIS w Żywcu i „Eco Team Service” Sp. z o.o. w Łodygowicach, wykazały zanieczyszczenia mikrobiologiczne (*obecność bakterii grupy coli*). Wobec powyższego należy szczególnym nadzorem objąć proces dezynfekcji wody.


Ponadto w roku 2022 należy bezwzględnie przestrzegać terminów realizowanych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu harmonogramem.

Pouczenie:


- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
3. NS-HK aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU
mgr inż.  Marta Micor





1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy data 2022-03-08 podpis 
2. Termin wykonania <input type="checkbox"/> pilne <input type="checkbox"/> do dnia
3. Sposób wykonania: <input type="checkbox"/> rozmowa <input type="checkbox"/> wykonanie prośby <input type="checkbox"/> odp. do podpisu wójta
4. Powielić w liczbie i przekazać do