

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 22 grudnia 2020 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 – 389/2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z póź.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028.) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego nr 2 – Pietrzykowice; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny Pan w Pietrzykowicach ul. Kościuszki 129 w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2020-12-09	WL/2638/2020	kran w kuchni

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Ma Imone

Zatwierdził:

POD KIEROWNIK
ODZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
Gilon
mgr Beata Gilowska

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o.o. w Lodygowicach
34-325 Lodygowice ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Lodygowice
34-325 Lodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK aa