

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 25 marca 2020 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 92/2020**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego nr 1 – Pietrzykowice; Punkt pobrania: budynek mieszkalny Pani w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2020-03-09	OL/LW-49/2020	kran w kuchni

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

INSTRUKCJA HIGIENY

Jon Kocot

Zatwierdził:

J. Kocot

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o.o.  
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK aa