

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Żywiec, dnia 22 stycznia 2020 r.

Znak sprawy; NS/HK/ 4562 - 111/2019

L. dz. ...836.....



**Eco Team Service Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice**

DECYZJA Nr 44/20

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póź. zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu sieciowego nr 2 Pietrzykowice, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, którego dysponentem jest Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, była przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego nr 2 Pietrzykowice, powyższej oceny dokonano na podstawie 5 sprawozdań PIS i 6 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wszystkie badania wykonano w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Próbkę wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, w 3 przypadkach były pobierane po planowanym terminie. Badania prowadzone niezgodnie z harmonogramem powodują niewłaściwą kontrolę jakości wody, tj. wystąpiły znaczne odstępy czasowe między kolejnymi badaniami.

Badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wody surowej z ujęcia, wykonane zarówno przez PIS jak i przez Spółkę, wykazały zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli i ogólna liczba mikroorganizmów 22±2°C po 72 h w 1 ml wody).

Przeprowadzona modernizacja systemu uzdatniania wody, zapewnia konsumentom jej dobrą jakość.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU
mgr Małgorzata Bédnarczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK aa

2020-02-04

1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy data podpis
2. Termin wykonania <input type="checkbox"/> pilne <input type="checkbox"/> do dnia
3. Sposób wykonania: <input type="checkbox"/> rozmowa <input type="checkbox"/> wykonanie prośby <input type="checkbox"/> odp. do podpisu wójta
4. Powielić w liczbie i przekazać do