

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU**

**34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3**

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

**Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska**

**Data sporządzenia 27 stycznia 2020 r.**

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 – 17/2020**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz §21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego nr 1 – Pietrzykowice; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny  
w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2020-01-14	12/NL/2020	kran w kuchni

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

**INSTRUKTOR HIGIENY**  
*[Podpis]*  
Jan Kocoń

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach  
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK aa