

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3


Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Żywiec, dnia 27 lutego 2018r.

Znak sprawy; NS/HK/ 4562 -87/2018

L. dz. ~~1523~~.....

**Eco Team Service Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego75
34-325 Łodygowice**



DECYZJA Nr107/18

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z póź. zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z póź. zm.);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu sieciowego nr 2 – Pietrzykowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy nr 2 - Pietrzykowice, którego dysponentem jest Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75 była przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego nr 2 – Pietrzykowice, powyższej oceny dokonano na podstawie: 4 sprawozdań PIS i 5 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wykonano łącznie 7 badań w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego i 1 badanie w zakresie monitoringu indywidualnego (badanie mikrobiologiczne wykonane przez PIS). Próbkę wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, w 2-ch przypadkach nie były pobrane zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu harmonogramem pobierania próbek wody w 2017r. Zaplanowaną do pobrania

próbkę na m-c czerwiec pobrano we wrześniu, natomiast zaplanowaną na sierpień również pobrano we wrześniu.

Eco Team Service Sp. z o.o. wykonała badania wody surowej z ujęcia w ramach tzw. wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. **Badanie wykazało podwyższoną zawartość radonu. Zgodnie z załącznikiem nr 4 D rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), należy wykonać drugie badanie po 6 miesiącach od pierwszego i dalsze działania uzależnić od wyniku tego badania.**

Badanie wody ujmowanej tzw. surowej, wykonane zarówno przez PIS jak i Eco Team Service Sp. z o.o. wykazało zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli i Escherichia coli w 100 ml wody). Wobec powyższego należy szczególną uwagę zwrócić na skuteczność procesu dezynfekcji wody.

Reasumując, jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w zakresie monitoringu kontrolnego, spełniała wymagania określone w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Pan Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HK aa

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
mgr Małgorzata Bednarczyk



[Handwritten signature]
ZIP - M. Jędrzejko

1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy data 6.05.2018 podpis <i>[Handwritten signature]</i>
2. Termin wykonania <input type="checkbox"/> pilne <input type="checkbox"/> do dnia
3. Sposób wykonania <input type="checkbox"/> telefonicznie <input type="checkbox"/> w odpowiedzi na prośbę <input type="checkbox"/> do podpisu wójta
4. Powieść w liczbie i przekazać do