Urząd Gminy w Łodygowicach
WPŁYNĘŁO DNIA
2019 -06- 25
Lp. 6095 podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU
34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3
Centrala:33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax:33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl
Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
Data sporządzenia 24 czerwca 2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 211/2019

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz §21 ust.1 pkt 1 i ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji "Neptun" w Zarzeczu ul. Beskidzka 88 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Data poboru	Sprawozdanie z badań	Miejsce pobrania próbki wody
2019-06-03	OL/LW-189/2019	punkt czerpalny w kuchni

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczoną mętność tj. 2,0 NTU.
Zgodnie z załącznikiem 1 część C tabela 2 lp. 6 w/w rozporządzenia wartość mętności nie powinna przekraczać 1 NTU.

Sporządził:

st. inspektor higieny
Urszula Pudek

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. Agnieszka Szczepańska

Do wiadomości:

1. OSWi R "NEPTUN " s.c Janusz Rajewski, Sławomir Rajewski
   43-300 Bielsko- Biała ul. Gazownicza 5
2. Wójt Gminy Łodygowice
   34 – 325 Lodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS/HŻŻ wm
4. NS/HK aa