

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

Fax: 33 866-67-73

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.305.2024

Żywiec, dnia 10 czerwca 2024r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego Łodygowice; Punkty pobrania: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121 oraz w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
04.06.2024r.	OL/LW-194/2024 OL-LW-195/2024	wyznaczone punkty czerpalne - kran w kuchni, - kran przed wodomierzem

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA  
Inż. Iwona Uja  
MŁODSZY ASYSTENT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
Inż. Izabela Szymonka

Otrzymują:

- Eco Team Service Sp. z o. o.  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- NS-HK aa