

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.309.2024

Żywiec, dnia 10 czerwca 2024r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Pietrzykowice II; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Pietrzykowicach, ul. Piękna 2 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
03.06.2024r.	OL/LW-191/2024	wyznaczony punkt czerpalny - kran w kuchni

stwierdza brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli - wynik 65 jtk/100ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1, lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), liczba bakterii grupy coli powinna wynosić 0 jtk/100ml.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA

inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Otrzymują:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
KONTROLNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
Iwona Uja Szymowska

- Eco Team Service Sp. z o. o.
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- NS-HK aa