

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

Fax: 33 866-67-73  
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.451.2024

Żywiec, dnia 23 sierpnia 2024r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łodygowice; Punkt pobrania: SUW w Pietrzykowicach, ul. Olszynowa 9A w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
24.07.2024r.	OL/LW-307/2024 DL.9052.3.28.2024.24 OL-9051/BŚ/195-15-1/2024	wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu chlorowni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA  
inż. Iwona Uja  
MŁODSZY ASYSTENT

Zatwierdził Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. Iwona Szymońska

Otrzymują:

- Eco Team Service Sp. z o. o.  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- NS-HK aa