

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

Fax: 33 866-67-73  
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.428.2024

Żywiec, dnia 9 sierpnia 2024r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu w dniu 8 sierpnia 2024r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łodygowice; Punkt pobrania: **Budynek mieszkalny w Biernej, ul. Rolnicza 11** w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
25.07.2024 r.	WL/2230/2024	wyznaczony punkt czerpalny - kran przed wodomierzem,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA

Inż. Iwona Uja  
MŁODSZY ASYSTENT

z upoważnienia Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej w Żywcu

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

*Gilowska*  
mgr Beata Gilowska

Otrzymują:

- Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- NS-HK aa