



zasilanie ze złącza licznikowego YKY 5x16mm²
 + kabel ognioodporny FE180/E90 3x1,5mm² 0,6/1kV od wyt. poz. na zewnqrz budynku

przycisk pożarowy
 wyłącznik prądu

- LEGENDA**
- WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T, W/T, W SUFICIE PODWIESZONYM, PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM, W KORYTKACH.
 - INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3x2,5.
 - OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3x1,5/4x1,5; 5x1,5/5, DLA OPRAW AWARYJNYCH AW DOPROWADZIĆ DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
 - W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
 - OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ W SUFICIE PODWIESZONYM, W POZOSTAŁYCH POMIĘSZCZENIACH POD SUFITEM, NA ŚCIANIE, ZWIESZANE W KORYTARZACH.
 - TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,4m NAD POSADZKĄ.
 - GNIAZDA WTYKOWE W POMIĘSZCZENIACH SOCJALNYCH MONTOWAĆ NA WYS. 1,2m, LUB 0,3m NAD POSADZKĄ W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH.

- oprawy oświetlenia awaryjnego z modułem AW 1h
- oprawa ewakuacyjna z szyldem kierunkowym, lub napisem
- przycisk pożarowy wyłącznik prądu
- kabel ognioodporny FE180/E90 3x1,5mm² 0,6/1kV od wyt. poz.

sieć 230/400V
 szybkie wyłączenie
 - wyłącznik ochronny

Parter nr	Pomieszczenie	oprawy
	na zewnątrz	Oprawa ścienna 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT szt.2 oprawa nascienna Mini TEN LED 2x3W JP66 230V PXF szt. 5
0.01	wiatrołap	Oprawa aluminiowa zwieszona LED 4400LM 37W PLX E 24 840 / L-1200 zwieszona, klosz ml - szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUAC. ALUMINIOWA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.1
0.02	hall, komunikacja	OPRAWA ZWIESZANA LED 3900LM 33W PLX E 24 840 / L-1800 -zwieszona, klosz ml. szt.12 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.1
0.02A	korytarz	OPRAWA DOSTROPOWA G/K LED 5200LM 43W MICRO-PRM E 24 840 / 600X600 dostropowa klosz biały - szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.03	Pom. biurowe	OPRAWA DOSTROPOWA G/K LED 5200LM 43W MICRO-PRM E 24 840 / 600X600 dostropu - szt.9 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.04	Pom. biurowe	OPRAWA DOSTROPOWA G/K LED 5200LM 43W MICRO-PRM E 24 840 / 600X600 dostropu - szt.9 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.05	recepcja	OPRAWA DOSTROPOWA G/K LED 5200LM 43W MICRO-PRM E 24 840 / 600X600 do stropu, klosz mleczny - szt.2
0.06	Pom. biurowe	OPRAWA DOSTROPOWA G/K LED 5200LM 43W MICRO-PRM E 24 840 / 600X600 do stropu, klosz mleczny - szt.5
0.07	szatnia/socjal	OPRAWA NASTROPOWA LED O 5Y 2500LM 29W E 34 840 - szt.4
0.08A	pom. gosp.	OPRAWA PLAFONIERA 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.1
0.08B	toaleta damska +NPS	OPRAWA PLAFONIERA 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.3 LUSTRO PODSWIETLONE 60x120cm
0.08C	toaleta męska	OPRAWA PLAFONIERA 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.1 LUSTRO PODSWIETLONE 60x120cm
0.09	sala konferencyjna	OPRAWA DOSTROPOWA G/K LED 5200LM 43W MICRO-PRM E 24 840 / 600X600 do stropu - szt.13 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.4 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.10	hall	OPRAWA ZWIESZONA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EL / L-1200 zwieszona - szt.4 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.1
0.11	sala 1	OPRAWA ZWIESZONA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EL / L-1200 zwieszona - szt.9 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.1
0.11A	Pom. socjalne	OPRAWA ZWIESZONA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EP / L-1200 zwieszona - szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.12	Pom. pomocn.	OPRAWA ZWIESZONA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EL / L-1200 zwieszona - szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.13	pom. pomocn.	OPRAWA ZWIESZONA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EP / L-1200 zwieszona - szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.2
0.14	szatnia męska	OPRAWA PLAFONIERA 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE RS nascienna - szt.1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE RS nascienna - szt.1 LUSTRO PODSWIETLONE 60x120cm

Parter nr	Pomieszczenie	oprawy
0.14A	toaleta nps męska	OPRAWA PLAFONIERA LED O 5Y 2500LM PLX E IP20/44 34 840 - szt.1 OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EL / L-1200 zwieszona - szt.6 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.3
0.15	hol, komunikacja	OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 LINIA-EP / L-1200 zwieszona - szt.6 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1
0.16	szatnia damska	OPRAWA PLAFONIERA 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE RS nascienna - szt.1 LUSTRO PODSWIETLONE 60x120cm
0.16A	toaleta nps damska	OPRAWA PLAFONIERA LED O 5Y 2500LM PLX E IP20/44 34 840 nastropowa - szt.1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1
0.17	Sztnia personelu	OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 / L-1200 zwieszona - szt.1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1
0.17A	wc personel	OPRAWA PLAFONIERA 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
 MP STUDIO
 Ul. KRASIŃSKIEGO 5

INWESTOR:
 GMINA ŁODYGOWICE
 Ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice

OBIEKT:
 BUDYNEK ZABYTKOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ

ADRES:
 ŁODYGOWICE, DZ. NR 5061

STADIUM:
 PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
 ELEKTRYCZNA

faza:
 PBW

TEMAT:
 Rozbudowa fragmentów wtórnych i przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy Budyńku Dworskim w Łodygowicach w ramach rewitalizacji kompleksu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach i utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA PARTER

SKALA:
 1:100

NR RYS.:
 2

REW.:

projekt:
 opracowanie:
 inż. Antoni Gołek
 upr. 90/98 BB

SPRAWDZIŁ:
 mgr inż. Józef Sałapat
 upr. 142/76 BB

STADIUM:
 GRUDZIEŃ 2015