



- LEGENDA**
1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P.T. W/T, W SUFICIE PODWIESZONYM, PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM.
 2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3X2,5.
 3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3X1,5/4X1,5; 5X1,5/. DLA OPRAW AWARYJNYCH AW DOPROWADZIĆ DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
 4. W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
 5. OPRAWY OŚWIETLENIA MONTOWAĆ POD SUFITEM, ZWIESZANE W SALACH I NA KORYTARZACH.
 6. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,4m NAD POSADZKĄ.
 7. GNIAZDA WTYKOWE NA KORYTARZACH, W POMIĘSZCZENIACH SOCJALNYCH MONTOWAĆ NA WYS. 1,4m. LUB 0,3m NAD POSADZKĄ W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH.

sieć 230/400V
 szybkie wyłączenie
 - wyłącznik ochronny

Poddaszern	Pomieszczenie	oprawy
1.01	holl, komunikacja	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W PLX E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.2 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt.1
1.01A	korytarz	OPRAWA ZWIESZANA LED 3900LM 33W PLX E 24 840 / L-1800 zwieszona klosz biały -szt.3 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS zwieszana - szt. 1
1.02	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANALED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.2
1.03	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.2
1.04	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.2
1.05	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.3
1.06	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W MICRO-PRM E 24 840 LINIA-EL / L-1200 zwieszona, klosz biały - szt.2 OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W MICRO-PRM E 24 840 LINIA-EP / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.2
1.07	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W MICRO-PRM E 24 840 LINIA-EL / L-1200 zwieszona, klosz biały - szt.2 OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W MICRO-PRM E 24 840 LINIA-EP / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.2 OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona, klosz biały - szt. 1
1.08	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.6
1.09	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona, klosz biały - szt.4
1.10	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 2600LM 22W PLX E 24 840 / L-1200 zwieszona klosz biały - szt.3
1.11	hol 2	OPRAWA ZWIESZANA LED 3900LM 33W PLX E 24 840 / L-1800 zwieszona, klosz biały -szt.2 OPRAWA AWARYJNA LED 3W AW 2h SE AT - szt.1
1.12	archiwum	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 34W PC OPAL E IP65 840 zwieszona, opal - szt.24 OPRAWA AWARYJNA LED 3W IP65 AW 2h SE AT - szt.8 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1,2W AW 2h SE RS naściennea - szt. 1
1.13	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona, klosz biały - szt.2
1.14	Pom. biurowe	OPRAWA ZWIESZANA LED 4400LM 37W MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 zwieszona, klosz biały - szt.2
1.15	Pom. techn.	OPRAWA ZWIESZANALED 4400LM 34W PC OPAL E IP65 840 zwieszona, opal - szt.2
1.16	wc	OPRAWA PALFONIERA2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840 / TERMOSTAT - szt.2 LUSTRO PODSWIETLONE 60x120cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MP STUDIO, UL. KRASIŃSKIEGO 5		
INWESTOR: GMINA ŁODYGOWICE Ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice		
OBJEKT: BUDYNEK ZABYTKOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ		
ADRES: ŁODYGOWICE, DZ. NR 5061		
STADIUM	BRANŻA	faza:
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	PBW
TEMAT: Rozbudowa fragmentów wtórnych i przebudowa zabytkowych zabudowań urzędniczych przy Budyńku Dworskim w Łodygowicach w ramach rewitalizacji kompleksu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach i utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej		
TRESC RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA PODDASZE		SKALA 1:100 NR RYS. 4 REV.
projekt: opracowanie: PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Golek upr. 90/98 BB		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Józef Salapat upr. 142/76 BB
STADIUM GRUDZIEŃ 2015		