



LEGENDA

1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T, W/T, W SUFICIE PODWIESZONYM, PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM, W KORYTKACH.
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3x2,5.
3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3x1,5/4x1,5; 5x1,5/. DLA OPRAW AWARYJNYCH AW DOPROWADZIĆ DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
4. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ W SUFICIE PODWIESZONYM, W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH POD SUFITEM, NA ŚCIANIE, ZWIESZANE W KORYTARZACH.
6. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,4m NAD POSADZKĄ.
7. GNIAZDA WTYKOWE W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH MONTOWAĆ NA WYS. 1,2m, LUB 0,3m NAD POSADZKĄ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH.

sieć 230/400V
szybkie wylączenie
- wyłącznik ochronny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MP STUDIO, Ul. KRASIŃSKIEGO 5			
INWESTOR: GMINA ŁODYGOWICE Ul. Piłsudzkiego 75, 34-325 Łodygowice			
OBIEKT: BUDYNEK ZABYTKOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ ADRES: ŁODYGOWICE, DZ. NR 5061			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
		faza: PBW	
TEMAT: Rozbudowa fragmentów wtórnych i przebudowa zabudowań przy Budyńku Dworskim w Łodygowicach w ramach rewitalizacji kompleksu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach i utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej			
TREŚĆ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH PODDASZE		SKALA: 1:100	
		NR RYS.: 5	
projekt: opracowanie: PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Golek upr. 90/98 BB		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Józef Sałatop upr. 142/76 BB	
STADIUM: GRUDZIEŃ 2015			