

Łodygowice, dn. 31 stycznia 2018 r.

RIP.0271.01.2018

Uwaga! Wykonawcy zadali pytania. Zmiana SIWZ.

Dotyczy: **Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, sprawa nr RIP.0271.01.2018, Zamawiający Gmina Łodygowice**

W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

W związku z dużym zakresem prac zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 9.02.2018 r.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do 06.02.2018 r.

Pytanie 2

W zestawieniu stolarki znajduje się informacja, że ościeżnice do DW3 mają być wykonane jako drewniane, natomiast w specyfikacji technicznej ościeżnice DW3 mają być wykonane jako aluminiowe. Która wersja jest właściwa.

Ościeżnice mają być aluminiowe.

Pytanie 3

W dokumentacji technicznej brak informacji nt. konstrukcji zadaszania szklanego – projekt odsyła do detalu KS 1- który nie został dołączony do dokumentacji. Proszę o uzupełnienie.

Detal Ks1 proszę traktować jako rozwiązanie równorzędne dla ścianek szklanych ozn. Zsz1 ZESTAW 8ESG/PUST/6ESG/4PVB/8ESG opisany na rysunku 01.A.

Pytanie 4

W specyfikacji technicznej podano kolorystykę dachówki: zielony, brązowy, czerwony, natomiast na rys nr 0.3a podano kolory: zielony, brązowy i niebieski. Która kolorystyka dachówki ma zostać zastosowana?

Kolory: zielony, brązowy, czerwony,

Pytanie 5

W specyfikacji technicznej znajduje się informacja odnośnie koszy piaskowcowo-stalowych, stylizowanych, natomiast brak informacji w przedmiarze oraz opisu/rysunku. Czy są one w zakresie przedmiotowego zadania? Jeżeli tak, to proszę o jakikolwiek opis.

Kosze wchodzą w zakres zamówienia. 4 sztuki, zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie 6

Do dokumentacji został dołączony szkic wykonania stojaków rowerowych, natomiast w przedmiarze nie ma ich ujętych. Czy są one w zakresie przedmiotowego zadania?

Tak. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. Przedmiary w tym przypadku mają charakter pomocniczy. Pierwszeństwo przy określeniu zakresu robót mają projekt oraz STWiORB.

Pytanie 7

W specyfikacji technicznej znajduje się pozycja dotycząca luster ściennych, brak pozycji w przedmiarze. Czy są one w zakresie przedmiotowego zadania.

Tak. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy, a nie kosztorysowy. Przedmiary w tym przypadku mają charakter pomocniczy. Pierwszeństwo przy określeniu zakresu robót mają projekt oraz STWiORB.

5 sztuk luster o wymiarach 120x120 cm.

Pytanie 8

W specyfikacji znajduje się pozycja odnośnie „systemu informacji i oznaczeń – tabliczki wewnętrzne oraz tablice zewnętrzne wykonane indywidualnie wg projektu”- proszę o doprecyzowanie zakresu.

Tabliczki wew. zgodnie z załączonym rysunkiem, po jednej sztuce na każde pomieszczenie.

Tablice zew. – pominąć w wycenie.

Pytanie 9

W specyfikacji znajduje się pozycja znaki BHP, ewakuacyjne i p.poż. oraz informacja, że obiekt ma zostać wyposażony w sprzęt p.poż. – gaśnice. Brak pozycji w przedmiarze. Czy są one w zakresie przedmiotowego zadania?

Tak. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy, a nie kosztorysowy. Przedmiary w tym przypadku mają charakter pomocniczy. Pierwszeństwo przy określeniu zakresu robót mają projekt oraz STWiORB.

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją p.poż. opracowaną na koszt Wykonawcy. W związku z tym w wycenie oferty należy uwzględnić wykonanie instrukcji p.poż oraz wynikające z niej znaki BHP, ewakuacyjne i p.poż. i montaż gaśnic.

Pytanie 10

Na rys 0.2 są zaznaczone regały: 76 regałów do wys. 250 cm i 14 regałów do wys. 200 cm. W specyfikacji i przedmiarze brak informacji na temat dostawy regałów. Czy są one w zakresie przedmiotowego zadania?

Tak. Należy je wycenić jako regały metalowe, spełniające wymagania regałów do archiwum.

Pytanie 11

W specyfikacji technicznej znajduje się pozycja: „tablica informacyjna z oświetleniem 212x217 cm, przeszklona i zamykana”. Brak pozycji w przedmiarze. Czy są one w zakresie przedmiotowego zadania? Jeżeli tak, to gdzie ma być zamontowana?

Tak. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy, a nie kosztorysowy. Przedmiary w tym przypadku mają charakter pomocniczy. Pierwszeństwo przy określeniu zakresu robót mają projekt oraz STWiORB.

Tablica informacyjna, zgodnie z załączonym rysunkiem. Będzie zamontowana przed budynkiem.

Pytanie 12

W przedmiarze w pozycji 3.14.8 renowacja/rekonstrukcja kamiennych słupków przy bramach. Proszę o podanie jakichkolwiek założeń do wyceny pozycji, lub opis stanu istniejącego.

To jest błąd w przedmiarze. Remont słupków przy bramie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 13

W specyfikacji technicznej podano wymiary makiety 100x100x4 cm, wymiary podane na rysunku 0.7 130x130 gr. 3 cm. Która wersja jest właściwa?

Prawidłowe parametry makiety podano na rysunku 0.7 A.

W oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia:

1. Treść SIWZ poprzez dodanie:

W wycenie oferty należy uwzględnić wykonanie podwieszanego sufitu i obudowy przestrzeni nad sufitem w pomieszczeniu 1.06 na poddaszu wg rys. 0.4a o odporności pożarowej EI60. W załączeniu rysunek z poprawką projektanta.

2. Pkt 21 w rozdziale IX. SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT) otrzymuje nowe brzmienie:

Opakowanie, o którym mowa w pkt. 20 powinno być oznaczone następująco:

Oferta przetargowa
Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim
w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej
Nie otwierać przed 06.02.2018 r. - godzina 09:05

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

3. Pkt 1 w rozdziale XII. SIWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT)

Oferty należy składać w terminie do dnia **06.02.2018 r. do godz. 09:00** w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).

4. Pkt 2 w rozdziale XIV. SIWZ (TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT)

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **06.02.2018 r. o godz. 09:05** w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, pok. nr 19 – I piętro.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.