



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Łodygowice, dn. 28 lutego 2019 r.

RIP.271.01.2019

Uwaga! Wykonawcy zadali pytania.

Dotyczy: **Zagospodarowanie placu przed zamkiem w ramach projektu Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku – etap I, sprawa nr RIP.271.01.2019, Zamawiający Gmina Łodygowice**

W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju kostki kamiennej, zastosowanej w nawierzchniach D1, D2, D3, ponieważ jest rozbieżność między przedmiarem, opisem projektu a specyfikacją techniczną

Nawierzchnie układane we wzór, kostka o kształcie trapezowym, układ wachlarzowy dostosowana do wzoru "łuk rzymski". W środku układ rozety.

Grubość kostki 10 cm, D1,D2,D3 nawierzchnia łupana, D4-poler pozostałe wymiary są zróżnicowane i wynikające z dostosowania i dopasowanie poszczególnych kostek do łuku lub okręgu wg wzoru.

D1-granitowa szaro-ruda kostka-10 cm

D2-granitowa szara kostka-10 cm łupana

D3-granitowa biała kostka-10 cm łupana

D4-granitowa antracyt kostka -10 cm polerowana

2. Jaki ma być zastosowany w pkt. 2.1.12 przedmiaru krawężnik kamienny granitowy- cięty czy łupany, ponieważ brak jest takiej informacji.

Pkt. 2.1.12 przedmiaru krawężnik kamienny granitowy - **cięty** 15 cm, szary

3. Zwracamy się o doprecyzowanie kształtu, koloru (np. wg producenta) kostki brukowej zastosowanej na nawierzchni chodników poz. 2.2.8, 2.3.7, 2.3.17., 2.3.18 oraz elementów małej architektury 2.4.1.

poz. 2.2.8, NAWIERZCHNIA BETONOWA - KOSTKA O WYM.10x10cm, GR. 8 cm, GŁADKA W KOLORZE BIAŁYM

poz. 2.3.7 PALISADA BETONOWA 10x10x60cm, O POWIERZCHNI LICOWEJ FAKTUROWEJ W KOLORZE GRAFITOWYM

poz. 2.3.17 NAWIERZCHNIA BETONOWA - PŁYTA WIELKOFORMATOWA 80 cm x 80 cm , GR 10 cm, GŁADKA W KOLORZE BIAŁYM

poz. 2.3.18 NAWIERZCHNIA BETONOWA - PŁYTA WIELKOFORMATOWA 10 cm x 80 cm , GR 10 cm, wypełnienie grysy

poz. 2.4.1. ŁP2- ławki podwójne 6 osobowe_rysunek jest opisany w tabeli jako Łp1,przedstawia ławkę ŁP2.

**Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.**