

Łodygowice, dn. 13 marca 2019 r.

RIP.271.02.2019

Uwaga! Wykonawcy zadali pytania.

Dotyczy: **Budowa chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach, sprawa nr RIP.271.02.2019, Zamawiający Gmina Łodygowice**

W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

1. W przedmiarach robót dla obu zadań przyjęto studnie kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych o śr. fi 1000 do 1500, natomiast w projekcie budowlanym zaprojektowano betonowe. Jak należy zastosować do wyceny?

Zgodnie z przedmiarami.

2. Ewentualnie czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania studni betonowych w zamian za studnie z tworzyw sztucznych?

Nie.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.