



- LEGENDA:
- GNIAZDO PODTYPKOWE PODTYPKOWE 230V/16A IP20
 - GNIAZDO PODTYPKOWE PODTYPKOWE 230V/16A IP44
 - GNIAZDO PODTYPKOWE PODTYPKOWE 230V/16A IP44
 - GNIAZDO PODTYPKOWE PODTYPKOWE 230V/16A IP44
 - WYKŁ. TRÓJFAZOWY 400V ZAKOŃCZONY PUSZKĄ

siec 230/400V
szybkie wyłączenie
— wyłącznik ochronny

LEGENDA

1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T, W/T, W LISTWIE, W KORYTKU, PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM.
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3X2,5.
3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3X1,5/4X1,5; 5X1,5/. DLA OPRAW AWARYJNYCH AW DOPROWADZIĆ DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
4. W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLENOWE MONTOWAĆ POD SUFITEM, PRZED WEJŚCIEM NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI.
6. ZAMONTOWAĆ OPRAWY W POMIĘSZCZENIU ŁAZIENKI I KORYTARZA POD SUFITEM.
7. PODŁĄCZYĆ WENTYLATORKI WYCIĄGOWE DO OBWODÓW OŚWIETLENIA.
8. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,4m NAD POSADZKĄ.
9. W POMIĘSZCZENIU NPS GNIAZDA I WYŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA WYS. 1,0m

FIRMA USŁUG PROJEKTOWYCH ANTONI GOŁEK 34–300 ŻYWIĘC UL. KOMOROWSKICH 127		Projektant: inż. Antoni Gołek upr.:90/98 BB	
PRZEBUDOWA BOTSKA DO FIEKTNOZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU NAWADNIANIA ORAZ DRENAŻEM, BUDOWA PŁACÓW ZABAW, BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z WIENIETRZNA, INSTALACJA GAZOWA, PRZYŁĄCZEM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ		Adres inwestycji: Pietrzykowie, dz. nr: 2316/1, 2317/1, 2318/1, 2319, 2320, 2329, 2321, 2322, 2323/1, 2323/2, 2324, 2325, 2326, 1927, 1928, 2223, 2224, 2328, 2229, 2327	
Inwestor: Gmina Łodygowice ul. Pilsudskiego 75, 34-325 Łodygowice		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jędrzej Fleck upr. SLK6217/PWBE/15	
Branża: elektryczna	Data: listopad 2019	Rysunek nr PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
Faza: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	Skala: 1 : 100	Nazwa rysunku: E/2 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH POMIĘSZCZEN BUDYNKU SOCJALNEGO	