



siec 230/400V
szybkie wyłączenie - wyłącznik ochronny

URZĄD GMINY ŁODYGWICE ul. Pihusdzkiego 75 34-325 Łodygowice		INWESTOR	
ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W ŁODYGWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY		STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY elektryczna		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
AUTOR PROJEKTU inż. Antoni Gólek		SPRAWZUJĄCY mgr inż. Józef Salabat	
NR UPN upr. 90/98 BB		Skala: upr. 142/76 BB	
maj 2011r.		nr rys. 3	

PLAN PROJ. INSTALACJI OŚWIETLENIA

Łodygowice ul. Pihusdzkiego 4 34-325 Łodygowice dz. 4730
PRZEDSZKOLE GMINNE W ŁODYGWICACH

- LEGENDA**
1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P.T. W/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
 2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3x2,5.
 3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3x1,5/4x1,5; 5x1,5/
 4. W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRĘTU SZCZELNEGO.
 5. OPRAWY OŚWIETLENOWE MONTAŻ POD SUFITEM, NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU NA ŚCIANACH, NA ŚCIANIE NA KLATCE SCHODOWEJ.
 6. ZAMONTOWAĆ OPRAWY W POMIĘSZCZENIU ŁAZIENKI I KORYTARZA POD SUFITEM.
 7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTAŻ NA WYS. 1,4m NAD POSADZKĄ.
 8. WYPROWADZIĆ PION DO TABLICY NA PODDASZU I WYKORZYSTAĆ ISTN. PION DO PIWICY.
 9. TABLICE GŁÓWNA TG ZABUDOWAĆ W PRZEDSIONKU NOWEJ CZĘŚCI DOBUDOWANEJ, ISTNIEJĄCA TABLICE GŁÓWNA ZLIKwidOWAĆ. OBWODY DO KUCHNI I ZAPLECHA PRZEJŚĆ NA NOWA TABLICE.
 10. ISTNIEJĄCE OBWODY OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH KUCHNI, ZAPLECHA, PIWICY POZOSTAĆ, DOBUDOWAĆ OPRAWY W KUCHNI I ZAPLECU.

NUMER POMIĘSZCZENIA	NAZWA POMIĘSZCZENIA	OPRAWA	SZT
101	Komunikacja	Opawa świetl. z kloszem 4x18W LATE NEW JP20	3
102	Pom. soj.	Opawa świetl. z kloszem OKW1 2x36W JP20 ELGO	2
103	Dyrektor	Opawa świetl. z raszrem ONR 4x18W JP20 ELGO	2
104	Pom. gosp.	Opawa świetl. z kloszem OPra 2x36W JP65 ELGO	1
105	Sanitarny	Patelniera DROP 2X13W JP55 klosz biały	4
106	sala przedszkolna	Opawa świetl. z kloszem OKW1 2x36W JP20 ELGO	9
107	sala przedszkolna	Opawa świetl. z kloszem OKW1 2x36W JP20 ELGO	7
108	Komunikacja	osw. ewakuac.	3
31			