



Oznaczenia aparatów	Q1		Q1					Q1	
Oznaczenia zacisków									
Opis	skrzynka licznikowa zabezp. przeliczn. licznik 3 fazowy 15/60A+		wyłącznik pożarowy +przycisk pożarowy zdalny	pion pozalicznikowy YDY5x16mm2				tablica TG	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	z sieci napow.					5x16			
Typ kabla	ASxS4x16					YDY			

**instalacje elektryczne przedszkole Łodygowice**

**Schemat układu zasilania**

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	6	B		E	
Data:		A	upr. 90/98 BB	D	
Autor:		inz. Antoni Golek		Nr. akusza:	1 / 1