



Imię i Nazwisko Numer uprawnień	data i podpis:	Investor: Gmina Łodygowice- Urząd Gminy Łodygowice ul Piłsudskiego 75
Projektował: mgr inż. Sylwester Brodka nr upr. 547/72/KI	09.2011:	Objekt: Modernizacja Kompleksu zamkowo parkowego Termomodernizacja budynku zamku
Sprawił: inż. Włodzimierz Sternał nr upr. 47/78/13970 B-B	09.2011	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej z kotłownią i pompą ciepłą Część elektryczna
		Nr rys: E2

tylko otwory okienne nad poziomem gruntu	plan instalacji elektrycznej
	Kotłownia. Rzut na poz. -3,0m
	podz.


- Oznaczenia :
- Oprawa 2x20W
 - Oprawa 2x36W
 - Oprawa awaryjn. 1x8W,
 - Wyłącznik oświetl.
 - Gniazdo wtyczkowe 230V



Pokrywa skrzynek
Elewacja



Tabliczki opisowe :
 S4 - Ster. silnikiem
 A - automatyczne
 R - Ręczne
 S32- Załącz
 S31- Wyłącz
 H41- Praca silnika



Listwa zaciskowa skrzynki AS2

11	H5: 1
10	S4: 2
9	S4: 1
8	S4: 4
7	7: 10 X7
6	5: 10 X7
5	S31: 2
4	4
3	N 3
2	H5: 2
1	S31: 1


Rozdzielnia TZ pole 10
YKSY 7 x 1,5

Listwa zaciskowa skrzynki AS1

11	H5: 1
10	S4: 2
9	S4: 1
8	S4: 4
7	7: 9 X7
6	5: 9 X7
5	S31: 2
4	4
3	N 3
2	H5: 2
1	S31: 1

Rozdzielnia TZ pole 9
YKSY 7 x 1,5

Imię i Nazwisko Numer uprawnień	data i podpis:	Investor: Gmina Łodygowice- Urząd Gminy Łodygowice ul Piłsudskiego 75
Projektował: mgr inż. Sylwester Birodka nr upr. 547772/KI	09.2011:	Objekt: Modernizacja Kompleksu zamkowo parkowego Termomodernizacja budynku zamku
inż. Włodzimierz Stępał nr upr. 47778/19970 B-B	09.2011:	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej z kotłownią i pompą ciepłą Część elektryczna
	podz.	SKRZYNIKA STEROWNICZA, AS1, AS2 Schemat połączeń
		Nr rys: E6



Oznaczenia :


Oprawa 2x20W

Oprawa 2x36W

Oprawa awaryjn. 1x8W,

Wyłącznik oświetl.

Gniazdo wtyczkowe 230V



Imię i Nazwisko Numer uprawnień	data i podpis:	Investor: Gmina Łodygowice-Urząd Gminy Łodygowice ul Pilsudskiego 75
Projektował: mgr inż. Sylwester Brodka nr upr. 5471 72/K1	09.2011:	Objekt: Kompleks Zamkowo - Parkowy budynek dobudowany cz. szkolna
Sprawił: inż. Włodzimierz Sternal nr upr. 47778/13970 B-B	09.2011:	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej z kotłownią i solarami Część elektryczna
		podz.
		Plan instalacji elektrycznej Kotłownia. Rzut piwnic
		Nr rys: E9