



LEGENDA

1. Ochrona odgromowa podstawowa Wg PN-86/E-05003/02.
2. Wykonanie ochrony odgromowej wg normy PN-86/E-05003/01.
3. Wykonać zwody poziome niskie naprężne.
4. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się nad dachem połączyć ze zwodem poziomym.
5. Wykonać otok uziomowy poziomy z bednarki Fe25x4mm2 i połączyć z istniejącym uziomem.
6. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym ϕ 6mm.
7. Przewody odprowadzające prowadzić w rurze giętkiej HDPE 25.
8. Zacisk kontrolny umieścić na wys. 2m i wykonać odprowadzenie w rurze z bednarką do ziemi /przewody odprowadzające zakryte/.
9. Zwody poziome połączyć z istniejącymi na dachu.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| FIRMA USŁUG projektowania i nadzoru robót elektrycznych inż. ANTONI GOLEK 34-300 Żywiec Ul. Komorow- skich 127 | Budowa: SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZARZECZU ZADANIE : INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : URZĄD GMINY ŁODYGOWICE TEMAT: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ SALA GIMNASTYCZNA | | STADIUM: P T |
| | Projektował 03.2008 inż. elektryk Antoni. Golek upr. 90/98 BB |  | SKALA 1:500 |