

**Zarządzenie Nr 15/RIP/2009
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 06 marca 2009 roku**

w sprawie procedury kontroli jakości wody oraz postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla gminy Łodygowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16 poz. 95 z póź. zm) oraz art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz.858 tekst jednolity z 2006 roku) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania „Procedurę postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla gminy Łodygowice” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Andrzej Pitera

Procedura postępowania w sprawie kontroli jakości wody oraz postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla gminy Łodygowice

I. CEL I ZAKRES PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego działania służb gminy w sytuacji pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową w celu zachowania bezpieczeństwa ludności, zapewnienia awaryjnych dostaw wody oraz usunięcie zagrożeń. Zakres procedury obejmuje działania podejmowane przez Wójta Gminy, kierownika i pracowników ZGK oraz służby zarządzenia kryzysowego.

II. WŁAŚCICIEL PROCEDURY

Kierownik ZGK

III PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dn.07 czerwca 2001r. (Dz. U . z 2006r. Nr 123 poz. 858).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417).

IV. OPIS PROCEDURY

1. Prowadzenie monitoringu wewnętrznego jakości wody.

W ramach monitoringu wewnętrznego jakości wody ZGK prowadzi następujące czynności kontrolne.

a) badanie próbek wody – zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rocznym harmonogram badania wody na poszczególnych ujęciach (w akredytowanych laboratoriach), który sporządzany jest przez właściwego merytorycznie pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Po uzyskaniu wyników badania właściwy pracownik merytoryczny dokonuje ich oceny i porównuje z dopuszczalnymi wartościami wg aktualnych przepisów w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

b) wyrywkowe badania próbek wody przez pracowników technicznych pracujących na ujęciach/stacjach uzdatniania wody (na podstawie umowy o pracę lub zlecenia), którzy natychmiast po wykonaniu badania przekazują jego wyniki do pracownika merytorycznie

odpowiedzialnego za sieć wodociągową, który wpisuje wyniki do Książki pomiarów badań wody.

c) przeprowadzone są okresowe przeglądy sieci wodociągowej w celu stwierdzenia stanu technicznego urządzeń oraz wyeliminowania potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Przeglądy realizowane zgodnie z rocznym harmonogramem przeglądów i konserwacji sieci wodociągowej sporządzonym przez właściwego merytorycznie pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Zgłoszenie sytuacji awaryjnych oraz zagrożeń

a) zasady zgłaszania usterek i awarii sieci wodociągowej zostały opisane w Procedurze przyjmowania zgłoszeń i usuwania awarii przez ZGK

b) ZGK prowadzi całodobowe dyżury w czasie których przyjmowane są wszelkie zgłoszenia dotyczące jakości wody

c) informacje o stanie jakości wody mogą wynikać ze zgłoszeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który prowadzi zewnętrzną kontrolę jakości wody.

3. Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pogorszenia jakości wody lub zagrożenia dla mieszkańców

W przypadku wystąpienia pogorszenia jakości wody (zgłoszenia, badania własne lub zewnętrzne) Kierownik ZGK dokonuje oceny zaistniałej sytuacji.

a) Jeżeli sytuacja nie niesie za sobą zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Kierownik ZGK podejmuje działania w celu przywrócenia właściwej jakości wody w ramach posiadanych środków.

b) Jeżeli sytuacja może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców Kierownik ZGK:

- bezzwłocznie wstrzymuje dostawę wody na terenie całej Gminy do czasu stwierdzenia które obwody powinny być wyłączone i oczyszczone i do czasu rozpoczęcia kampanii o braku możliwości picia dostarczanej wody;

- informuje osobiście lub telefonicznie Wójta Gminy o zaistniałej sytuacji,

- kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

- informuje właściwego pracownika Urzędu Gminy d/s Zarządzenia Kryzysowego,

- informuje telefonicznie Komisariat Policji w Łodygowicach,

- w zależności od skali zagrożenia Kierownik ZGK informuje jednostki użyteczności publicznej z terenu Gminy Łodygowice.

c) W sytuacji potwierdzenia zagrożenia Wójt Gminy zwołuje Zespół Zarządzenia Kryzysowego, który kieruje akcją.

d) W zależności od rodzaju i skali zagrożenia pracę zespołu powinny być ukierunkowane:

- poinformowanie mieszkańców o zagrożeniach,

- okresowe wstrzymanie dostaw wody (w części lub całości sieci),

- zapewnienie awaryjnych źródeł zaopatrzenia w wodę,

- usunięcie źródeł zagrożeń.

4. Sposoby informowania mieszkańców o zagrożeniach związanych z jakością wody.

W celu poinformowania mieszkańców związanych z jakością wody Wójt Gminy redaguje oficjalną informację, która jest rozpowszechniana poprzez:

- stronę internetową www.lodygowice.pl,
- ogłoszenia w Kościele,
- jest wywieszana na tablicach informacji publicznej zlokalizowanych na terenie gminy,
- jest ogłaszana mieszkańcom przez urządzenia nagłaśniające,
- jest podawana do publicznej wiadomości mieszkańców w formie ulotek rozpowszechnianych przez sołtysów i radnych.

5. Zapewnienie awaryjnych źródeł dostawy wody

W celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę podejmowane są następujące działania (w zależności od skali problemu) :

- a) dokonanie (jeśli możliwe) przełączeń w infrastrukturze technicznej na nieskażone źródła zasilania,
- b) zorganizowanie dostaw wody (do mycia) przy użyciu wozów bojowych OSP oraz dostawy butelkowe wody pitnej,

W celu prawidłowego zorganizowania dostaw należy:

- określić dla każdej miejscowości punkty dostaw (ze szczególnym uwzględnieniem placów przy Kościołach i obiektach gminnych),
- opracować i rozpowszechnić harmonogram dostaw awaryjnych,
- zapewnić środki transportu i ludzi do realizacji dostaw;
- skonsultować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

6. Nieobecność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej

W przypadku nieobecności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, działaniami, o których mowa w punktach 1-6, zajmuje się osoba przez niego upoważniona lub osoba wskazana przez Wójta Gminy.