



Łodygowice, dn. 22.09.2026r.

Wójt Gminy

Tadeusz Karolini
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice

Dotyczy: interpelacji w sprawie weryfikacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz sieci hydrantowej na terenie Gminy Łodygowice

W odpowiedzi na przekazaną Eco Team Service Sp. z o.o. interpelację dotyczącą weryfikacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz sieci hydrantowej na terenie Gminy Łodygowice, Spółka przedstawia poniższe informacje i stanowisko w zakresie pozostającym w jej kompetencji jako podmiotu eksploatującego sieć wodociągową. Interpelacja obejmuje w szczególności kwestie rozmieszczenia hydrantów, ich stanu technicznego, aktualności przeglądów, dostępności, rzeczywistej wydajności i ciśnienia oraz możliwości rozbudowy lub uzupełnienia infrastruktury hydrantowej w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zabezpieczenia poszczególnych obszarów Gminy.

Weryfikacja istniejącej sieci hydrantowej.

Eco Team Service Sp. z o.o. w ramach bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej dokonuje kontroli stanu hydrantów zewnętrznych znajdujących się na eksploatowanej sieci.

Kontrole te wykonywane są m.in. przy okazji prowadzonych prac eksploatacyjnych, naprawczych i remontowych na sieci wodociągowej. Pracownicy Spółki dokonują wówczas oględzin hydrantów, oceny ich widocznego stanu technicznego oraz sprawdzają możliwość ich uruchomienia i podawania wody. Stwierdzone usterki lub przypadki



DOSTARCZANIE
wody



PRACE DROGOWE



ODBIÓR ODPADÓW
komunalnych



DBANIE O ZIELEŃ
i budynki komunalne

Eco Team Service Sp. z o.o.

34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75

tel.: 33 864 05 75
www.eco-ts.pl

NIP 553-25-11-896
Regon 243140431
KRS 0000447463
Nr BDO 000014606

Kapitał Zakładowy: 16.711.000



niesprawności są w miarę możliwości usuwane w ramach bieżących prac eksploatacyjnych.

Spółka wskazuje jednocześnie, że powyższe czynności mają przede wszystkim charakter bieżącej kontroli eksploatacyjnej. Nie w każdym przypadku obejmują one pełny pomiar parametrów hydraulicznych hydrantu, w szczególności wydajności oraz ciśnienia przy poborze wody.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, Spółka stopniowo porządkuje system ewidencji i kontrole hydrantów.

Planuje się opracowanie bardziej szczegółowej mapy lokalizacyjnej hydrantów znajdujących się na sieci eksploatowanej przez Eco Team Service. Mapa będzie sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana o informacje dotyczące poszczególnych urządzeń.

Spółka zamierza, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, rozwijać bazę danych hydrantów poprzez przypisywanie im m.in. indywidualnych oznaczeń, dokładnej lokalizacji, informacji o stanie technicznym, stwierdzonych usterkach oraz wykonanych naprawach.

Docelowo Spółka bardziej usystematyzuje ewidencję infrastruktury hydrantowej, co ułatwi planowanie przeglądów, prac konserwacyjnych, remontów i ewentualnej wymiany urządzeń.

Eco Team Service również rozszerzy zakres kontroli o udokumentowaną weryfikację parametrów technicznych hydrantów, w szczególności ich rzeczywistą wydajność oraz ciśnienie podczas poboru wody.

Działania w przypadku stwierdzenia niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W przypadku stwierdzenia niesprawności konkretnego hydrantu Spółka będzie podejmowała działania zmierzające do ustalenia przyczyny awarii oraz stosownie do możliwości technicznych, jego naprawy, konserwacji lub wymiany.

Należy jednocześnie rozróżnić niesprawność pojedynczego hydrantu od sytuacji, w której przyczyną niewystarczających parametrów jest

 **DOSTARCZANIE**
wody **PRACE DROGOWE** **ODBIÓR ODPADÓW**
komunalnych **OPIEKA O ZIELEŃ**
i budynki komunalne

Eco Team Service Sp. z o.o.

34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
tel.: 33 864 05 75
www.eco-ts.pl

NIP 553-25-11-896
Regon 243140431
KRS 0000447463
Nr BDO 000014606

Kapitał Zakładowy: 16.711.000



układ, średnica, stan techniczny albo możliwości hydrauliczne danego odcinka sieci wodociągowej. W takim przypadku samo wykonanie nowego hydrantu może nie prowadzić do uzyskania wymaganych parametrów technicznych. Konieczne może być przeprowadzenie szerszej analizy technicznej obejmującej m.in. średnice przewodów, dostępne ciśnienie, wydajność sieci, istniejące zapotrzebowanie na wodę oraz możliwości rozbudowy danego fragmentu systemu wodociągowego.

W przypadku ujawnienia obszarów, w których aktualny stan infrastruktury nie zapewnia wymaganego poziomu technicznego zaopatrzenia w wodę, Spółka będzie przekazywała Gminie stosowne informacje wraz z możliwymi wariantami działań technicznych.

W zależności od wyników analiz działania te mogą obejmować w szczególności:

- naprawę albo wymianę istniejącego hydrantu,
- zmianę lokalizacji hydrantu,
- wykonanie dodatkowego hydrantu,
- przebudowę lub rozbudowę odpowiedniego odcinka sieci wodociągowej,
- zastosowanie innych rozwiązań zapewniających wymagane parametry techniczne.

Zakres oraz kolejność realizacji ewentualnych inwestycji powinny być każdorazowo ustalane na podstawie rzeczywistego stanu technicznego sieci, znaczenia danego obszaru dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, możliwości technicznych oraz dostępnych środków finansowych.

W przypadku planowania większych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej lub budowy dodatkowych hydrantów zasadne będzie również uzgadnianie potrzeb z Gminą oraz jeżeli będzie to wymagane lub celowe, z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej.

Na obecnym etapie Spółka nie posiada podstaw do wskazania konkretnych lokalizacji nowych hydrantów ani terminów ich realizacji

**DOSTARCZANIE**
wody**PŁACE DROGOWE****ODBIÓR ODPADÓW**
komunalnych**OPANIE O ZIELEŃ**
i budynki komunalne**Eco Team Service Sp. z o.o.**34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75tel: 33 864 05 75
www.eco-ts.plNIP 553-25-11-896
Regon 243140431
KRS 0000447463
Nr BDO 000014606

Kapitał Zakładowy: 16.711.000





eco team
service sp. z o.o.

ETS TWORZYM STANDARDY

bez wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji oraz analizy technicznej istniejącej infrastruktury.

Niniejsze stanowisko odnosi się wyłącznie do infrastruktury pozostającej w eksploatacji Eco Team Service Sp. z o.o. i nie stanowi kompleksowej oceny przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę całego obszaru Gminy Łodygowice.

Z poważaniem


ETS Jacek JACZEK
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Eco Team Service Sp. z o.o.



DOSTARCZANIE
wody



PRACE DROGOWE



ODBIÓR ODPADÓW
komunalnych



DBANIE O ZIELEŃ
i budynki komunalne

Eco Team Service Sp. z o.o.

34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75

tel.: 33 864 05 75
www.eco-ts.pl

NIP 553-25-11-896
Regon 243140431
KRS 0000447463
Nr BDO 000014606

Kapitał Zakładowy: 16.711.000