



Żywiec, dnia 29 kwietnia 2024 roku

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Żywcu**

PZ.5263.4.2024-2



**Gmina Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice**

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 kwietnia 2024 roku (do tutejszej komendy wpłynęło w dniu 12 kwietnia br.), znak RIP.6722.2.2024.SK, dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Łodygowice, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, działając na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 20213 r. poz. 977 ze zmianami), wnosi o uwzględnienie w planie potrzeb w zakresie:

- dojazdów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynków i obiektów budowlanych,
- zaopatrzenia wodne do celów przeciwpożarowych (sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami nadziemnymi).

W zakresie zaopatrzenia w wodę w szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie dla obiektów produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się na terenach przewidzianych w planie jako tereny produkcji przemysłowej lub składowisk i magazynów, możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250, na których powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające między innymi następujące wymagania:

- a) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150,
- b) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm³/s,
- c) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej.

Szczegółowe wymagania w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x KP PSP Żywiec - a/a
ZW/ZW

[Handwritten signature]

1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy data 2024-05-06 podpis <i>[Signature]</i>
2. Termin wykonania <input type="checkbox"/> pilne <input type="checkbox"/> do dnia
3. Sposób wykonania: <input type="checkbox"/> rozmowa <input type="checkbox"/> wykonanie prośby <input type="checkbox"/> odp. do podpisu wójta
4. Powielić w liczbie i przekazać do

**Z up. KOMENDANTA POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żywcu**
bryg. mgr inż. Paweł Górny
Zastępca Komendanta Powiatowego